Prohlášení o shodě

Distributor, GMS velkoobchod, s.r.o., tímto prohlašuje za katalogizované položky,
Artikl: 34060 - **Kulový kohout MS/IG DVGW PN50 Bar**
(Mosazný kohout s vnitřními závity).

Typový druh zkoušek - řada : KH.. **DVGW** / MS

- Popis: Kulový kohout MS/IG žlutá páka(motýl) DVGW PN50 Bar, -0,9 bar podtlak
- Značení dodavatele také jako : DVGW .. MOP 5,

že výše uvedené kulové ventily jsou určeny pro stavbu zařízení a **distribuci plynu (**jako je zemní plyn, městský plyn, kapalný plyn, jmenovitý tlak: 5 bar (MOP 5).

Použitelnost byla prokázána výrobcem s odpovídajícími DVGW certifikáty o typové zkoušce.

- **Zkušební protokoly dle certifikátu o typové zkoušce:**

Doplňující zkouška: 20160929 z 29. 9. 2016 (TTR) (1/4 "až 3/8")
Doplňující zkouška: 20160920 z 20. 9. 2016 (TTR) (1/2 "až 2")

- **Zkušební základ dle certifikátu o typové zkoušce:**
DIN EN 331 (2016-04-01)
- Konec platnosti certifikátů o typové zkoušce:
28. 1. 2022

Toto prohlášení je založeno na aktuálních informacích našeho výrobce a dodavatele.

To nezbavuje zpracovatele produktů, aby v případě potřeby zažádal odpovědnou instituci o schválení zamýšleného použití.

Specifikace produktu se mohou změnit.

Zajištění kvality a identifikace:

GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL.,FAX 465 323 825-6

Dne 2.2.2020

Zpracoval produktový manažer: Karel Fabián